



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И  
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и  
благополучия человека по Красноярскому краю

(Управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю)

Каратанова ул., д. 21, г. Красноярск, 660049

тел. (8-391) 226-89-50, (8-495) 380-28-43, факс (8-391) 226-90-49

E-mail: office@24.rospotrebnadzor.ru,

<http://24.rospotrebnadzor.ru>

ОГРН 1052466033608, ИНН 2466127415

Территориальный отдел в г. Канске

тел. (8-39-161)-2-71-88

E-mail: kansk@24.rospotrebnadzor.ru

Предписание  
об устранении выявленных нарушений  
обязательных требований

Территориальный отдел  
Управления Роспотребнадзора по  
Красноярскому краю в г. Канске  
г. Канск, ул. Эйдемана, 4

№ 2986

20 февраля 2025 года

Мною, Федоровым Денисом Сергеевичем при проведении профилактического визита в отношении: Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Тинская СШ №3 имени Владимира Трифоновича Комовича» (сокращенное наименование: МБОУ «Тинская СШ №3 им. В. Т. Комовича»), адрес места нахождения и места осуществления деятельности: 663830, Красноярский край, Нижнеингашский район, п. Тинской, ул. Молодежная, 19-1, выявлены следующие нарушения обязательных требований:

- в нарушение требований п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее СП 2.4.3648-20) в кабинете математики (кабинет № 12) линолеум имеет повреждения, что не позволяет провести качественное мытье и дезинфекцию;

- измеренные уровни общей искусственной освещенности в горячем цехе (раздача), рабочее места повара по эскизу в точках Т.Т.22-24 не соответствуют требованиям п.83 таблице 5.25 раздела V СанПиН 1.2.3685-21,

п.2.8.1, п.2.8.5 СП 2.4.3648-20 (измеренные уровни общей искусственной освещенности в среднем составило  $233 \pm 12$  лк, при нормируемом значении 300 лк);

- измеренные уровни общей искусственной освещенности в горячем цехе (плита), рабочее места повара по эскизу в точках Т.Т.19-21 не соответствуют требованиям п.83 таблице 5.25 раздела V СанПиН 1.2.3685-21, п.2.8.1, п.2.8.5 СП 2.4.3648-20 (измеренные уровни общей искусственной освещенности в среднем составило  $203 \pm 12$  лк, при нормируемом значении 300 лк).

**На основании изложенного и руководствуясь пунктом 13 статьи 52.1 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:**

1) устранить нарушения требований п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20 выразившиеся в наличии дефектов и повреждений линолеума в кабинете математики (кабинет № 12), что не позволяет провести качественную влажную уборку и дезинфекцию;

**Срок устранения: 20 февраля 2026 года**

2) устранить нарушения требований п. 2.8.1, п. 2.8.5 раздела II СП 2.4.3648-20, п. 83 (таблица 5.25) раздела V, выразившиеся в несоответствии измеренных уровней искусственной освещенности в горячем цеху (раздача), рабочее место повара; в горячем цеху (плита), рабочее место повара.

**Срок устранения: 20 февраля 2026 года**

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на МБОУ «Тинская СШ №3 им. В. Т. Комовича», адрес места нахождения контролируемого лица: 663830, Красноярский край, Нижнеингашский район, п. Тинской, ул. Молодежная, 19-1.

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Канске, по адресу: 663613, Красноярский край, г. Канск, ул. Эйдемана, д. 4, тел./факс 2-71-88, E-mail: [kansk@24.rospotrebnadzor.ru](mailto:kansk@24.rospotrebnadzor.ru), заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до **20 февраля 2026 года** с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного

санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Старший специалист 1 разряда  
территориального отдела  
Управления Роспотребнадзора по  
Красноярскому краю в г. Канске



Д. С. Федоров

С предписанием ознакомлен(а) « 24 » 02 2025 г.

МГ  
(подпись)

Жоргова Ж.В.  
(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: 663830, Красноярский край, Нижнеингашский район, п. Тинской, ул. Молодежная, 19-1 и на адрес электронной почты [tinskaya3@yandex.ru](mailto:tinskaya3@yandex.ru).